

# Super Wall PERFORMANCE REPORT

## 性能報告書

住宅の性能値として、下記の通り報告致します。

上記の性能値は、住宅の構造体と開口部(サッシ・ドア)の工事が終了した段階における「気密測定」と、設計時の「熱計算」により算出されたものです。  
なお、この数値は記載年月における計算値及び測定であり、将来にわたってのものではありません。

測定 2016年 10月

温熱性能			
熱損失係数	Q値	1.65	W/(m <sup>2</sup> ・K)
外皮性能			
外皮平均熱貫流率	UA値	0.44	W/(m <sup>2</sup> ・K)
平均日射熱取得率	η A値	1.6	
気密性能			
相当隙間面積	C値	0.24	cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>

(株)林工務店



株式会社 LIXIL